



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ ДО «Спортивная школа»

Н.Е. Дементьев

27 » мая 2025 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для маломобильных групп населения

**Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования  
«Спортивная школа»**

г. Мирный

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

« 27 » мая 2025 г.

## 1.1. Наименование (вид) объекта

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Спортивная школа»**

1.2. Адрес объекта: **678 174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Индустриальная 1.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 3 этажное здание, площадью 3110,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да.**

1.4. Год постройки здания 2005, последнего капитального ремонта: не проводилось.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

**текущего** – лето 2025 г. (часть кровли здания, над залом бокса), **капитального** - не планируется.

## Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» Муниципального района «Мирнинский район».**

Краткое наименование – **МАУ ДО «Спортивная школа» МР «МР»**

**1.6.1 «Зал единоборств» - 678 174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. 40 лет Октября 9. Тел.: 8 (411-36) 3-00-03;**

**1.6.2 «Зал художественной гимнастики» - 678 174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т 1/1, помещ. 36. Тел.: 8 (411-36) 3-00-20;**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: **678 174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Индустриальная 1. 8 (411-36) 3-73-20;**

**E-Mail: dush-mirny@mail.ru**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Мирнинское районное управление образования**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): **678 174 Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Солдатова, 4а, телефон: (411-36) 3-00-68; факс: (411-36) 4-50-73. http: www.mruo.ru**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): **физическая культура и спорт.**

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети-юноши от 7 лет до 21 года.**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: **инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью.**

2.4. Виды услуг: **дополнительное образование в физкультуре и спорте.**

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – «Спортивная школа» **171 чел.;**

- «Зал единоборств» **76 чел.;**

- «Зал художественной гимнастики» **31 чел.**

**2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: да.**

### **3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **автобусы № 1,2,3.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – «Спортивная школа» **50 м.;**

- «Зал единоборств» **300 м.;**

- «Зал художественной гимнастики» **300 м.**

3.2.2. Время движения пешком: - «Спортивная школа» **1 мин.;**

- «Зал единоборств» **4 мин.;**

- «Зал художественной гимнастики» **4 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4. Перекрестки: **да**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**

### **3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <\*>**

| N строки | Категория инвалидов (вид нарушения)                                        | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <u>&lt;***&gt;</u> |                 |                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|          |                                                                            | Спортивная школа                                                                | Зал единоборств | Зал художественной гимнастики |
| 1        | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <u>&lt;***&gt;</u> | ДУ                                                                              | ДУ              | ДУ                            |
| 2        | в том числе инвалиды:                                                      |                                                                                 |                 |                               |
| 3        | передвигающиеся на креслах-колясках                                        | ДУ                                                                              | ДУ              | ДУ                            |
| 4        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                                | А                                                                               | А               | А                             |
| 5        | с нарушениями зрения                                                       | ДУ                                                                              | ДУ              | ДУ                            |
| 6        | с нарушениями слуха                                                        | А                                                                               | А               | А                             |
| 7        | с умственными нарушениями                                                  | А                                                                               | А               | А                             |

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### **3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

| № № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |                 |                               |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|         |                                         | Спортивная школа                                                      | Зал единоборств | Зал художественной гимнастики |
|         |                                         |                                                                       |                 |                               |

|   |                                                              |    |    |    |
|---|--------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ | ДУ | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДУ | ДУ | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ | ДУ | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДУ | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ | ДУ | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ | ДУ | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ | ДУ | ДУ |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов, для инвалидов колясочников только с посторонней помощью (сотрудника или сопровождающего).

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п \ п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |                                 |                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                 |                                                              | Спортивная школа                                | Зал единоборств                 | Зал художественной гимнастики   |
| 1               | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Не нуждается                                    | Не нуждается                    | Не нуждается                    |
| 2               | Вход (входы) в здание                                        | Не нуждается                                    | Не нуждается                    | Не нуждается                    |
| 3               | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Индивидуальное решение с ТСР                    | Индивидуальное решение с ТСР    | Индивидуальное решение с ТСР    |
| 4               | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт                                  | Текущий ремонт                  | Текущий ремонт                  |
| 5               | Санитарно-гигиенические помещения                            | Индивидуальное решение с ТСР                    | Индивидуальное решение с ТСР    | Индивидуальное решение с ТСР    |
| 6               | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальное решение с ТСР                    | Индивидуальное решение с ТСР    | Индивидуальное решение с ТСР    |
| 7               | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Индивидуальное решение с ТСР ся                 | Индивидуальное решение с ТСР ся | Индивидуальное решение с ТСР ся |
| 8               | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Индивидуальное решение с ТСР                    | Индивидуальное решение с ТСР    | Индивидуальное решение с ТСР    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (Технические средства реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - **до особых указаний, при наличии финансирования.**  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
ДП

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - **нет**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **нет**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **нет**

**4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности**

**Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** **ДУ** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МАУ ДО «Спортивная школа» МР «МР»**  
**Адрес объекта: 678 174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Индустриальная 1**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                     |                                  | Работы по адаптации объектов |              |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                           | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ   |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | Есть             |            |        |                                                      | Инвалиды по зрению               |                              | ТСР          |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | Есть             |            |        | Отсутствуют указатели для слабовидящих, слепых людей | Инвалиды по зрению               |                              | ТСР          |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | Есть             |            |        | Нет                                                  |                                  |                              |              |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | Есть             |            |        | Нет                                                  |                                  |                              |              |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | Есть             |            |        | Нет                                                  |                                  |                              | ТР, ТСР, Орг |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                        | № на плане | № фото |                                                                             |
| <b>Территории, прилегающей к зданию</b>     | <b>ДУ</b>              |            |        | нуждается                                                                   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м.**

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание) МАУ ДО «Спортивная школа» МР «МР»**

**Адрес объекта: 678 174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Индустриальная 1**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             |            |        | нет                              | нет                              |                              |            |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | есть             |            |        | нет                              | нет                              |                              |            |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            |        | нет                              | нет                              |                              |            |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             |            |        | нет                              | нет                              |                              |            |
| 2.5   | Тамбур                                             | есть             |            |        | нет                              | нет                              |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | нет                              | нет                              |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 ПД ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 ПД ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------|
|                                             |                                              | № на плане | № фото |                                                              |
| <b>Входа (входов) в здание</b>              | <b>ДУ</b>                                    |            |        | индивидуальное решение                                       |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м.**

**I Результаты обследования:**

**МАУ ДО «Спортивная школа» МР «МР»**

**Адрес объекта: 678 174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Индустриальная 1**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания,)                | есть             |            |        | нет                              | нет                              |                              |            |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                           | есть             |            |        | нет                              | нет                              |                              |            |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                             | есть             |            |        | нет                              | нет                              |                              |            |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник                   | нет              |            |        | нет                              | нет                              |                              |            |
| 3.5   | Дверь                                              | есть             |            |        | нет                              | нет                              |                              |            |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)          | есть             |            |        | нет                              | нет                              |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | нет                              | нет                              |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны                 | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации | ДУ                                                          |            |        | не нуждается                                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку первого и второго этажа 0,3 м. шириной.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности № 1 от «27» мая 2025 г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов МАУ ДО «Спортивная школа» МР «МР»****Адрес объекта: 678 174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Индустриальная 1**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть / нет       | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             |            |        | нет                              | нет                              |                              |            |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | нет                              | нет                              |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны                         | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| <b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b> | <b>ДУ</b>                                                   |            |        | нуждается                                                                   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 27 » мая 2025 г.

**I Результаты обследования:****МАУ ДО «Спортивная школа» МР «МР»****Адрес объекта: 678 174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Индустриальная 1****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения Труда                             |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
|                                             |                                                                |            |        |                                                                                |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «27» мая 2025 г.

### I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МАУ ДО «Спортивная школа» МР «МР»

Адрес объекта: 678 174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Индустриальная 1

### Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
|                                             |                                                                |            |        |                                                                                |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «27» мая 2025 г.

### І Результаты обследования:

**5. Санитарно-гигиенических помещений МАУ ДО «Спортивная школа» МР «МР»**  
**Адрес объекта: 678 174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Индустриальная 1**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания           |                                                       | Работы по адаптации объект   |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                 | Значимо для инвалида (категория)                      | Содержание                   | Виды работ |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             |            |        | Нет поручней возле сантехнических приборов | Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет | Требуется установка поручней |            |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            | есть             |            |        |                                            |                                                       |                              |            |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | есть             |            |        |                                            |                                                       |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                            |                                                       |                              |            |

### ІІ Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Санитарно-гигиенических помещений           | ДУ                                                          |            |        | текущий ремонт                                                              |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **технические решения невозможны**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 27 » мая 2025 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте:** МАУ ДО «Спортивная школа» МР «МР»

**Адрес объекта:** 678 174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Индустриальная 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания                                                                                               |                                  | Работы по адаптации объектов                                                        |                     |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                    | Содержание                                                                                                                     | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                          | Виды работ          |
| 6.1   | Визуальные средства                                |                                                                                                                                | инвалиды с нарушениями зрения    | <b>Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта</b> | <b>Орг, ТСР, ТР</b> |
| 6.2   | Акустические средства                              |                                                                                                                                | инвалиды с нарушениями слуха     |                                                                                     |                     |
| 6.3   | Тактильные средства                                |                                                                                                                                | инвалиды с нарушениями зрения    |                                                                                     |                     |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            | Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения |                                  |                                                                                     |                     |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| <b>Системы информации на объекте</b>        | <b>ДУ</b>                                                   |            |        | текущий ремонт                                                              |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСР.